





POZO EXPLORACIÓN:		PCA-01			
Proyecto:	Estadio Municipal Alejandro Serrano Aguilar			Datum:	WGS84
Coordenadas UTM:	721676	E	9678457	N	
Altitud:	2528	m.s.n.m.	Profundidad de calicata:	6.00	m
				Nivel Freático:	---
				Tipo de Excavación:	Manual
				Muestras Extraídas:	1

PROFUNDIDAD		DESCRIPCION DEL SUELO				Foto 1: Indica los materiales encontrados en la PCA 01																									
0.00		Capa vegetal																													
0.10																															
6.00		<p>El material encontrado presenta gravas bien pronunciadas de entre 10 a 15 cm de diámetro con mezclas de arenas y arcillas de concistencia suave y plasticidad baja con un color café claro.</p> <p>Muestra 1</p> <table><tr><td>LL:</td><td>35.4%</td><td>Clasificación:</td><td></td><td>Gradación:</td><td></td></tr><tr><td>LP:</td><td>20.0%</td><td>SUCS:</td><td>GW</td><td>Grava:</td><td>63.7%</td></tr><tr><td>IP:</td><td>15.5%</td><td>AASTHO:</td><td>A-2-7</td><td>Arena:</td><td>33.6%</td></tr><tr><td>% Humedad:</td><td>13.9%</td><td></td><td></td><td>Finos:</td><td>2.7%</td></tr></table>				LL:	35.4%	Clasificación:		Gradación:		LP:	20.0%	SUCS:	GW	Grava:	63.7%	IP:	15.5%	AASTHO:	A-2-7	Arena:	33.6%	% Humedad:	13.9%			Finos:	2.7%	<p>Foto 2: Indica la ubicación de la PCA 01</p> 	
						LL:	35.4%	Clasificación:		Gradación:																					
						LP:	20.0%	SUCS:	GW	Grava:	63.7%																				
						IP:	15.5%	AASTHO:	A-2-7	Arena:	33.6%																				
						% Humedad:	13.9%			Finos:	2.7%																				

POZO EXPLORACIÓN:		PCA-02							
Proyecto:	Estadio Alejandro Serrano Aguilar			Datum:	WGS84		Nivel Freático:	5.50	
Coordenadas UTM:	721662	E	9678599	N			Tipo de Excavación:	Manual	
Altitud:	2528	m.s.n.m.			Profundidad de calicata:	6.00	m	Muestras Extraídas:	1

PROFUNDIDAD		DESCRIPCION DEL SUELO				Foto 1: Indica los materiales encontrados en la PCA 02	
0.00		Capa vegetal					
0.10							
		Este material presenta características de tipo arenoso y arcilloso con gravas muy pronunciadas de 15 a 20 cm de diámetro de consistencia suave y plasticidad baja con color café oscuro. Además se observa nivel freático a 5.00 m de profundidad.					
		Muestra 1					
		LL:	47.8%	Clasificación:			Gradación:
		LP:	30.2%	SUCS:	GP-GM		Grava: 73.0%
		IP:	17.6%	AASTHO:	A-2-6		Arena: 14.5%
% Humedad:	22.8%			Finos: 12.5%			
5.50	N.F.						
6.00							